

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu mua sắm máy phát điện phục vụ hoạt động khám chữa bệnh. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn trân trọng kính mời Quý đơn vị gửi Báo giá cho gói thầu: **Mua sắm máy phát điện phục vụ hoạt động khám chữa bệnh năm 2025 cho Trung tâm y tế huyện Anh Sơn** với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phan Hồng Thạch - Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn - SĐT: 0941.331.392

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Tổ dân phố 4, thị Trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Nhận qua email: trungtamytehuyenanhson@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h ngày 19 tháng 6 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025.



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Tại phụ lục 1 đính kèm công văn

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Địa chỉ : Tổ dân phố 4, Thị Trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời điểm giao hàng: Không quá 5 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

4. Mẫu báo giá: Theo phụ lục 2 đính kèm công văn.

Trên đây là yêu cầu báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu **Mua sắm máy phát điện phục vụ hoạt động khám chữa bệnh năm 2025 cho Trung tâm y tế huyện Anh Sơn.**

Kính mong nhận được sự quan tâm của công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khanh

Phụ lục 1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá

(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số 796/TTYT-BG ngày 12/6/2025 của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn)

STT	Mã HH	Tên hàng hóa	Chỉ tiêu kỹ thuật (yêu cầu tối thiểu)	ĐVT	SL
1	HH01	Máy phát điện	Thông số động cơ: <ul style="list-style-type: none">- Kiểu xi lanh: 4L- Tỷ số nén: 16:01- Công suất đầu ra: $\geq 56KW$- Hệ thống điều tốc: Cơ học- Nước làm mát: $\geq 19.5L$- Dung tích nhớt: $\geq 14L$- Dung tích xi lanh: $\geq 3.98L$- Hành trình piston: 105 x 115- Hệ thống nạp khí: Turbo- Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diesel Thông số tổ máy phát điện: <ul style="list-style-type: none">- Công suất liên tục: $\geq 50KVA/\geq 40KW$- Công suất dự phòng: $\geq 55KVA/44KW$- Số pha: 3- Điện áp: 220/380V- Tần số: 50Hz- Tốc độ động cơ: 1500 vòng/phút- Dòng điện: $\geq 75A$- Điện áp ắc quy: 24V	Bộ	01



		<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu hao nhiên liệu: ≤ 12 L/giờ - Độ ồn: $\leq 75 \pm 3$ dB khi cách 7m - Hệ số công suất: ≥ 0.8 <p>Thông số đầu phát điện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất: ≥ 50KVA - Cấp cách nhiệt: H - Cấp bảo vệ: IP23 - Kiểu kết nối: 3 pha, 4 cực <p>Hệ thống điều khiển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuyển tự động để chuyển đổi nguồn giữa nguồn điện và máy phát điện. <p>Phụ kiện lắp đặt thêm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 bộ tủ chuyển nguồn (Thiết bị chuyển nguồn; Rơ le điều khiển;...) - Dây cáp nguồn 4x70mm² và phụ kiện đấu nối - Dầu diesel chạy thử máy. <p><i>(Tổng chi phí bao gồm vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, hướng dẫn sử dụng)</i></p> <p>Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng. Trong thời gian bảo hành, bảo dưỡng định kỳ 02 tháng/lần; có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Trung tâm y tế Anh Sơn.</p>		
--	--	---	--	--